

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Приморскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 3 (423) 243-28-27, Email: gu_mchs_pk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Советского района г. Владивостока
(наименование органа надзорной деятельности)

690105, г. Владивосток, ул. Русская 73а, (423) 232-98-78, факс: 232-49-23
E-mail: 1_2_ogpn@mail.primorye.ru
(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 183 / 1 / 110

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

**Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад № 186
комбинированного вида г. Владивостока» в лице заведующей Пожетновой Любови Анатольевны**
полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее
при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Советского района
г. Владивостока по пожарному надзору Вагина Евгения Витальевича от « 28 » марта 2014 года № 183
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с «10»
апреля 2014 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., «11» апреля 2014 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Государственным инспектором Советского района г. Владивостока по пожарному надзору
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) государственного инспектора (-ой) по
старшим лейтенантом внутренней службы Буренковой Екатериной Владимировной
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,
**проведена плановая выездная проверка: Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детского сада № 186 комбинированного вида г. Владивостока» по
адресу: г. Владивосток ул. Русская, 54 «а»**
(вид проверки, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)
совместно с заведующим Пожетновой Любовью Анатольевной
(указываются должности, фамилия, имена, отчества (последнее при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
проверки:

N п/п	Перечень выявленных нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которых нарушены	Предлагаемое (-ые) мероприятие (-я) по устранению нарушений	Дата окончания срока устранения нарушений	Отметка (подпись) о выполнен. (указывае тся только отметка о выполнен ии)
1	2	3	4	5	6
1.	Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов не имеют уплотнения в притворах.	<i>Основание: ФЗ № 123 от 22.07.08, ст.151 п.1: Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не</i>	Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов оборудовать уплотнениями в притворах.	05 апреля 2015 г.	

		<p>противоречий требованиям настоящего Федерального закона: ППБ 101-89 п. 2.1.11: <i>Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в притворах и оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии. В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов допускается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков и т.д.).</i></p>		
2.	<p>Планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют ГОСТ Р 12.2.143-2009 (не фотолюминесцентные).</p>	<p>Основание: ФЗ № 123 от 22.07.08г. ст.151 п.1; ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 7: <i>На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре: ГОСТ Р 12.2.143-2009: СИСТЕМЫ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ.</i></p>	<p>Планы эвакуации людей при пожаре выполнить в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 (фотолюминесцентные).</p>	<p>05 апреля 2015 г.</p>
3.	<p>В тамбуре запасного выхода на улицу рядом с музыкальным залом, в помещении щитовой, в подвальном помещении, в помещении архива, в помещении кастилянной, в тамбуре запасного выхода на улицу из 2-й группы, из помещения медицинского кабинета эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника.</p>	<p>Основание: ФЗ № 123 от 22.07.08г. ст.151 п.1; ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 42в: <i>Запрещается: обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; ППБ 101-89 п.2.3.11: При эксплуатации электроустановок запрещается: снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения.</i></p>	<p>В тамбуре запасного выхода на улицу рядом с музыкальным залом, в помещении щитовой, в подвальном помещении, в помещении архива, в помещении кастилянной, в тамбуре запасного выхода на улицу из 2-й группы, из помещения медицинского кабинета светильники оборудовать защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.</p>	<p>05 апреля 2015 г.</p>
4.	<p>Дверь в кладовой в помещении кухни выполнена не противопожарной с пределом огнестойкости менее EI 30.</p>	<p>Основание: ФЗ № 123 от 22.07.08г. ст.151 п.1; СНиП 21-01-97* п. 7.4: <i>Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.; п. 5.14*: <i>Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, задвижки - таблице 2*, тамбур-шлюзы, предусмотренные в</i></i></p>	<p>Дверь в кладовой в помещении кухни выполнить противопожарной с пределом огнестойкости не менее EI 30.</p>	<p>05 апреля 2015 г.</p>

		<p>проемах противопожарных преград - таблице 3. Перегородки и перекрытия тамбур-шлюзов должны быть противопожарными. Противопожарные преграды должны быть класса К0. Допускается в специально оговоренных случаях применять противопожарные преграды 2-4-го типов класса К1.</p> <table border="1"> <tr> <td>Заполнения проемов в противопожарных преградах</td> <td>Тип заполнения проемов в противопожарных преградах</td> <td>Предел огнестойкости, не ниже</td> </tr> <tr> <td>Двери, ворота, люки, клапаны</td> <td>2</td> <td>EI 30</td> </tr> </table>	Заполнения проемов в противопожарных преградах	Тип заполнения проемов в противопожарных преградах	Предел огнестойкости, не ниже	Двери, ворота, люки, клапаны	2	EI 30		
Заполнения проемов в противопожарных преградах	Тип заполнения проемов в противопожарных преградах	Предел огнестойкости, не ниже								
Двери, ворота, люки, клапаны	2	EI 30								
5.	Хранение муки осуществляется в складе не выделенном противопожарными стенами и перекрытиями.	<p>Основание: ФЗ № 123 от 22.07.08г. ст.151 п.1; ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 231: <i>Хранение муки осуществляется в отдельно стоящем складе или отсеке, выделенном противопожарными стенами и перекрытиями с устройствам вентиляции. Мука хранится отдельно от других веществ и материалов. Попадание влаги в помещение склада не допускается. Запрещается хранить муку навалом</i></p>	Хранение муки осуществлять в складе, выделенном противопожарными стенами и перекрытиями.	05 апреля 2015 г.						

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложено соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписание в установленном порядке вышестоящему государственному инспектору по пожарному надзору или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Советского района г. Владивостока по пожарному надзору Буренкова Е.В.
" 11 " апреля 2014 г.



Предписание для исполнения получил:

[Signature]
(подпись)

заведующий

С.А. Тетенинова
(должность, фамилия, инициалы)

" 11 " 04 2014 г.